

Отметка о размещении (дата 18.05.2023 ПМ46230061000206167801) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



Главное управление МЧС России по Курской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыльскому Глушковскому и Кореневскому районам

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа), и при необходимости его территориального органа)

Курская область, Кореневский района, п. Коренево, ул. Октябрьская 11.

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «17» мая 2023 г. № 44

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ПУШКАРСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ" КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 4610002126)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

(006)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1) В адрес ОНД и ПР по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области поступила информация указывающая на имеющиеся нарушения обязательных требований пожарной безопасности а именно об отсутствии договоров на обслуживание систем АПС и СОУЭ и мониторинг систем с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре с организацией имеющей лицензию.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) п. 54 Постановления правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479.

2) п.7 ст.83 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

В соответствии с требованием п. 54 Постановления правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

На основании вышеизложенного предлагаю, Вам заключить договор на обслуживание АПС и СОУЭ с организацией имеющей лицензию на проведение вышеуказанных работ.

В соответствии с требованием п. 7 ст 83 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

На основании вышеизложенного предлагаю, Вам заключить договор на проведение мониторинга систем с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре с организацией имеющей лицензию на проведение вышеуказанных работ.

В случае невыполнения данных требований, указанные действия будут квалифицироваться как нарушение пункта 54, постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». п. 7 ст 83 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле РФ»

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов).

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение согласно п.7 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» в порядке, установленном ...

(указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник ОНД и ПР по Рыльскому Глушковскому и Кореневскому районам майор вн. службы Шевченко А.А.


(подпись)

Государственный инспектор Рыльского, Глушковского и Кореневского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Локатьков Н.Н. тел.8-962-378-17-07
ond.pognadzor@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего предложение, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.